

Bericht für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer



Außenansicht des Rezeptionshauses

Alfsee Ferien- und Erholungspark: Campingplatz

Anschrift
Alfsee GmbH
Am Campingpark 10
49597 Rieste

Kontaktdaten
Tel.: 05464 – 92 12 0
E-Mail: info@alfsee.de
Web: www.alfsee.de



Prüfergebnis

Der **Campingplatz des Alfsee Ferien- und Erholungsparks** wurde am 26. Juni 2015 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

barrierefrei für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Juli 2015 bis Juni 2018** führen.



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebs.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat eine **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ besucht.

Die **Informationen zur Barrierefreiheit** finden Sie in insgesamt vier verschiedenen Berichten.

Bei einigen Betrieben kann noch ein fünfter Bericht hinzukommen, in dem sich Informationen für Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten finden. Bei diesen Angaben handelt es sich um eine Selbsteinschätzung/-auskunft des Betriebes.

Folgende Berichte stehen Ihnen zur Verfügung:

- Bericht für Menschen mit **Gehbehinderung** und **Rollstuhlfahrer**
- Bericht für Menschen mit **Hörbehinderung** und **gehörlose Menschen**
- Bericht für Menschen mit **Sehbehinderung** und **blinde Menschen**
- Bericht für Menschen mit **kognitiven Beeinträchtigungen**
- Information für Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten (optional)



Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**“. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“ haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie die individuelle Eignung für sich prüfen. Bitte entscheiden Sie selbst, ob die Barrierefreiheit für **Ihre Anforderungen** ausreicht.



Überblick über das Prüfergebnis










					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parken	✓	✓	✓	✓	
Eingang/Zugang	✓	✓	✓	✓	Steigung zum Eingang z.T. 7%
Rezeption	✓	✓	✓	✓	
WC, Dusche, Waschraum – Sanitärgebäude 1, Standardcampingplatz	✓	-	-	-	u.a. WC-Tiefe nur 54 cm, Bewegungsflächen teilweise klein
WC, Dusche, Waschraum – Sanitärgebäude 4, Komfortcampingplatz	✓	-	-	-	u.a. WC-Tiefe nur 55 cm, Bewegungsflächen teilweise klein
Öffentliches WC im Rezeptionsgebäude	✓	-	-	-	u.a. WC-Tiefe nur 58 cm, Bewegungsflächen teilweise klein
Öffentliches WC im Hotel/Restaurant Piazza	✓	-	-	-	u.a. WC nicht anfahrbar, Waschbecken nicht unterfahrbar
Shop/Alfsee Markt	✓	-	-	-	u.a. Steigung zum Eingang von 9 %, Türschwelle von 3,5 cm
Gastronomie/Restaurant Piazza	✓	✓	✓	✓	

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis



Erläuterung der Piktogramme

Die verwendeten Piktogramme bedeuten, dass der jeweilige Bereich teilweise barrierefrei oder barrierefrei für die entsprechende Personengruppe ist. Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

	<p>teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)</p>
	<p>barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)</p>
	<p>teilweise barrierefrei für Menschen im Rollstuhl (Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)</p>
	<p>barrierefrei für Menschen im Rollstuhl (Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)</p>



Beschreibung des Betriebes

Der Betrieb wurde mit „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung** (Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)“ ausgezeichnet. Er erfüllt u. a. in allen prüfrelevanten Bereichen die nachfolgenden Kriterien oder es stehen entsprechende Alternativen zur Verfügung:

- Alle Räume und Einrichtungen sind mit maximal einer Stufe zu erreichen.
- Alle Durchgänge/Türen haben eine Mindestbreite von 70 cm.
- Bei den Türen handelt es sich nicht um Karussell- oder Rotationstüren.

Des Weiteren erfüllt dieser Betrieb weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer. Anhand der vorliegenden Informationen können Sie die individuelle Eignung für sich prüfen.

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt.

Parken

- Es ist ein gekennzeichnete Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.
- Die Breite beträgt 400 cm, die Länge 550 cm.

Hauptaußenwege

- Die Hauptwege sind leicht begeh- oder befahrbar.
- Die maximale Längsneigung des Weges beträgt 0,5 %, die maximale Querneigung 1 %.

Eingang/Zugang

- Beim Außeneingangsbereich ist die maximale Längsneigung des Weges 7 %.
- Die Haupteingangstür ist 200 cm breit, die Türschwelle 0,5 cm hoch. Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand geöffnet.
- Die Nebeneingangstür ist 92 cm breit, die Türschwelle 0,3 cm hoch. Die Bewegungsfläche vor/hinter der Tür beträgt 353 cm x 157 cm.

Rezeption

- Im Empfangsraum ist die schmalste Durchgangsbreite 200 m.
- Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.
- Der Rezeptionstresen ist 94,5 cm bis 100 cm hoch. Es besteht eine andere, gleichwertige Möglichkeit der Kommunikation.

**WC, Dusche, Waschraum – Sanitärgebäude 1, Standardcampingplatz**

- Auf dem Weg vom Hauptweg zum Sanitärgebäude ist die maximale Längsneigung 6 % über eine Länge von 4 m, die maximale Querneigung 2 % über eine Länge von 2 m.
- Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.
- Die Tür zum Sanitärraum ist mit einem Euroschlüssel zu öffnen.
- Die WC-Tür öffnet nach innen.
- Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 400 cm x 100 cm.
- Die Bewegungsfläche links neben dem WC ist 160 cm x 54 cm, rechts 180 cm x 54 cm.
- Hochklappbare Haltegriffe sind beidseitig in einer Höhe von 87 cm vorhanden.
- Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 400 cm x 106 cm.
- Das Waschbecken ist in einer Höhe von 67 cm weniger als 30 cm unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die Dusche ist schwellenlos zugänglich.
- Die Bewegungsfläche in der Dusche beträgt 150 cm x 170 cm.
- Ein Duschstuhl/-sitz steht zur Verfügung.
- Es sind Haltegriffe in einer Höhe von 84 cm in der Dusche vorhanden.
- Es ist kein Alarmauslöser (Schnur/Knopf) vorhanden.

WC, Dusche, Waschraum – Sanitärgebäude 4, Komfortcampingplatz

- Beim Weg vom Hauptweg zum Sanitärgebäude ist die maximale Längsneigung 1 % über eine Länge von 5 m, die maximale Querneigung 0,5 %. Der Weg ist mindestens 150 cm breit. Auf dem Weg ist eine Schwelle in Höhe von 5 cm vorhanden.
- Die Eingangstüren sind 100 cm breit, die Türschwelle 1 cm hoch. Die Bewegungsfläche vor/hinter der Tür beträgt 230 cm x 450 cm.
- Der Flur im Gebäude ist 360 cm breit und verengt sich teilweise auf 230 cm.
- Die Tür zum Sanitärraum ist mit einem Euroschlüssel zu öffnen.
- Die WC-Tür öffnet nach außen.
- Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 270 cm x 150 cm.
- Die Bewegungsfläche links neben dem WC ist 30 cm x 55 cm, rechts 250 cm x 55 cm.
- Hochklappbare Haltegriffe sind beidseitig in einer Höhe von 85 und 86 cm vorhanden.
- Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 100 cm x 220 cm.
- Das Waschbecken ist in einer Höhe von 67 cm mindestens 30 cm unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die Dusche ist über eine Schwelle von 1 cm zugänglich.



- Die Bewegungsfläche in der Dusche beträgt 120 cm x 120 cm.
- Ein Duschstuhl/-sitz steht zur Verfügung.
- Es sind keine Haltegriffe in der Dusche vorhanden.
- Es ist ein Alarmauslöser (Schnur) vorhanden.

Öffentliches WC im Rezeptionsgebäude

- Die WC-Tür öffnet nach außen.
- Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 117 cm x 200 cm.
- Die Bewegungsfläche links neben dem WC beträgt 117 cm x 58 cm, rechts 30 cm x 58 cm.
- Rechts am WC ist ein hochklappbarer Haltegriff in einer Höhe von 87 cm vorhanden.
- Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken beträgt 200 cm x 125 cm.
- Das Waschbecken ist in einer Höhe von 67 cm mindestens 30 cm unterfahrbar.
- Der Spiegel ist nicht im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Es ist ein Alarmauslöser (Schnur/Knopf) vorhanden.

Öffentliches WC im Hotel/Restaurant Piazza

- Die WC-Tür öffnet nach innen.
- Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 100 cm x 88 cm.
- Die Bewegungsfläche links neben dem WC beträgt 32 cm x 52 cm, rechts 33 cm x 52 cm.
- Haltegriffe sind nicht vorhanden.
- Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken beträgt 180 cm x 340 cm.
- Das Waschbecken ist nicht unterfahrbar.
- Es ist kein Alarmauslöser (Schnur/Knopf) vorhanden.

Shop/Alfsee Markt

- Auf dem Platz vor dem Markt ist die maximale Längsneigung des Weges 9 %, die maximale Querneigung 0,5 %.
- Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.
- Die Tür ist 100 cm breit, die Türschwelle 3,5 cm hoch.
- Die Bewegungsfläche vor/hinter der Tür beträgt 250 cm x 250 cm.
- Die Bewegungsfläche vor dem Shoptresen beträgt 870 cm x 200 cm.
- Der Tresen ist zwischen 90 cm und 123 cm hoch.
- Die Waren sind auch im Sitzen einsehbar.
- Die schmalste Durchgangsbreite des Shops beträgt 150 cm.
- Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.



Gastronomie/Restaurant Piazza

- Die maximale Längsneigung des Weges zum Restauranteingang beträgt 4 % über eine Länge von 6 m. Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.
- Die Eingangstür des Restaurants ist 92 cm breit, die Türschwelle ist 3,5 cm hoch. Die Bewegungsfläche vor/hinter der Tür beträgt 240cm x 200 cm.
- Im Restaurant beträgt die schmalste Durchgangsbreite 167 cm.
- Die Tische sind max. 80 cm hoch und in einer Höhe von 67 cm 30 cm tief unterfahrbar.
- Alternativ ist das Restaurant über den Hoteleingang zugänglich. Die maximale Längsneigung des Weges zum Hotel beträgt 6 % über eine Länge von 2 m. Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden. Die Eingangstür des Hotels ist 144 cm breit, die Türschwelle ist 0,2 cm hoch. Die Tür ist ohne eigenen Kraftaufwand zu öffnen.



Fotos



Parkplatz



Rezeptionsgebäude



Rezeptionsgebäude



Rezeptionsgebäude



Sanitärgebäude 1



Sanitärgebäude 1




Sanitärgebäude 1



Sanitärgebäude 1



Sanitärgebäude 1



Sanitärgebäude 1



Sanitärgebäude 4



Sanitärgebäude 4



Sanitärgebäude 4



Sanitärgebäude 4



Sanitärgebäude 4




Sanitärgebäude 4



WC im Rezeptionsgebäude



WC im Rezeptionsgebäude



Flur zum WC beim Restaurant



WC beim Restaurant



WC beim Restaurant



Alfsee Markt



Alfsee Markt



Alfsee Markt



Restaurant



Restaurant



Restaurant



Außenwege



Außenwege



Außenwege



Wegebeschilderung



Beschilderung im
Sanitärgebäude